

Информации о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

| № п/п | Контрольно-надзорный орган                                                                                                                                                                                                                            | Документ (акт) (дата, номер)                                                                                                                             | Адрес проведения проверки                                            | Выявленные нарушения, замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)                                                                                                                                                                         | План устранения выявленных нарушений (при наличии)                     | Информации об устранении выявленных нарушений              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района                                                           | Акт инспекционного визита от 19.03.2024 №2403/021-78/31-В/ВИБ                                                                                            | г. Пушкино, Московское шоссе, д. 4                                   | Высота горизонтальных участков путей эвакуации менее 2 м; ширина маршрута в лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей в здании менее требуемой ширины 1,2 м, уклон лестницы на путях эвакуации не соответствует требованиям; ширина эвакуационного пути по коридору менее 1 м; помещения не обеспечены вторым эвакуационным выходом.                                                               | п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 1, ч. 1, ст. 6; п. 2 ст. 52; ч. 1 ст. 89 ФЗ 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"                                                                                                      | Планируется перемещение отделений на другую площадку до 01.01.2025     | Проведен анализ пожарных рисков                            |
| 2     | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу, Юго-Западный территориальный отдел. | Акт обязательного профилактического о визита №78-03-05/50-6944-2024 от 23 апреля 2024 года. Предписание № Ю 78-03-05/27-194-2024 от 23 апреля 2024 года. | г. Санкт-Петербур, пос. Шушары, Славянка, Изборская ул., д.2 корп. 1 | Использовать дезинфекционное средство в соответствии с инструкцией; промаркировать уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. Предоставить сведения о вакцинации и ФАП сотрудников; разработать и осуществлять производственный контроль объекта. Срок до 24 мая 2024 года. | Ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | Планируется проведение мероприятий по устранению выявленных нарушений. | Замечания устранены в полном объеме в установленные сроки. |

|   |                                                                                                                             |                                                                      |                                          |                       |                       |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 3 | Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района | Акт выездной проверки (выепной) от 26.11.2024 №2410.021-78/197-В/АВП | г. Пушкин, Московская ул., д.12, литер А | нарушения не выявлены | нарушения не выявлены |  |  |
| 4 | Администрация Пушкинского района, отдел социальной защиты населения                                                         | Акт проверки СПб ГБУСОН "ЦОТСиД "Анест" от 10.10.2025                | г. Пушкин, Московская ул., д.12, литер А | нарушения не выявлены | нарушения не выявлены |  |  |

Приложение : на 3 л. в 1 экз (обязательно)

Исполнитель: Мандрова Т.В., тел. 246-95-50

Руководитель организации

(подпись)

Воробьев Д.И.  
(расшифровка подписи)

Печать (при наличии)

